LEGENDA:

OZNACZENIE KLAP:

N8/P/SC/1

- Kolejny nr klapy na kondygnacji
- SC - oznacza umiejscowienie klapy w ścianie; ST - oznacza umiejscowienie klapy w stropie
- Oznaczenie kondygnacji na której znajduje się klapa:
  - P - piwnica,
  - NP - niski parter,
  - WP - wysoki parter,
  - I - pierwsze piętro,
  - IA - antresola nad pierwszym piętrem,
  - II - drugie piętro,
  - S - poziom świetlików (poddasze).
- NR Instalacji do której należy klapa ppoż. np.: N1...13, W1...18, WW1...11

klapy p.poż. istniejące.
klapy p.poż. nowe
klapy przypisane do nowych instalacji

Granice stref pożarowych
Pomieszczenia wydzielone pożarowo ze strefy pożarowej
Klatka schodowa wydzielona pożarowo
Klatki schodowe

SP1, WP1, K1... - Oznaczenia: stref pożarowych, pomieszczeń wydzielonych pożarowo, klatek schodowych
EI 60 - Istniejące drzwi przeciwpożarowe EI 60 do magazynu 01 na kondygnacji wysoki parter
EI 60 Sm - Projektowane drzwi przeciwpożarowe EI 60 dwuskrzydłowe do magazynu 01 oraz jednoskrzydłowe do magazynu 2A na kondygnacji wysoki parter

CSP-1 - CENTRALA POŻAROWA "POLON 4900" - ISTNIEJĄCA
CDD-... - CENTRALA ODDYMIANIA lub NAPOWIETRZANIA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
CS-2 - CENTRALA POŻAROWA "POLON 4900" - STERUJACA
EKS - MODUŁ WEJŚCIA WYJŚCIA - 1 WYJŚCIE, 2 WEJŚCIA
EKS - MODUŁ WEJŚCIA WYJŚCIA - 1 WYJŚCIE, 2 WEJŚCIA NOWY
EWS - MODUŁ WIELOWYJŚCIOWY - 8 WYJŚĆ
EWK - MODUŁ WIELOWEJŚCIOWY - 8 WEJŚĆ
ZSP - ZASILACZ POŻAROWY 24VDC/5A, np Merawex
ZSP - ZASILACZ POŻAROWY 24VDC/5A, np Merawex NOWY
ZS - ZASILACZ 230VAC/24VDC - np. BAZ 04-N
- CHWYTAK ELEKTROMAGNETYCZNY DRZWIOWY
N - N naścienny GT50R081 +GT50 R6,
P - P - podłogowy GT50R089+GT50 R6
100x40 - Korytko metalowe E90, np BAKS
60x40 - Listwa metalowa E90, np NIEDAX
- Pion kablowy
- Trasy kablowe - pętle sterownicze
- Trasy kablowe - monitorujące położenia klap
RE/T52 - oznaczenie rozdzielni elektrycznej do zasilania obwodów ppoż zasilanie wg projektu elektrycznego

RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM , WYPROWADZANIE ZMIAN, POWIELANIE , WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI A SWORZĄDNIE NAŁYWOŚCI WYŁĄCZNIE Z AUTORAMI.

INWESTOR: ZACHĘTA - NARODOWA GALERIA SZTUKI
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

PROJEKT:
WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU MAGAZYNU ZBIORÓW W ZACHĘCIE - NARODOWEJ GALERII SZTUKI W WARSZAWIE PRZY PLACU MAŁACHOWSKIEGO 3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PNP INŻYNIERIA
ul. Wolska 4
02-797 Warszawa
tel.+48 22 402 45 15
www.pnp.pl, biuro@pnp.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Sylwester Bogucki MAZ/0265/PWBE/15
PODPIS:

RYSUNEK: System zasilania i sterowania ppoż klapami odcinającymi i elektrotrzymaczami drzwi ppoż. Rzut wysoki parter.

FAZA:	DATA:	SKALA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	08 2019	1:100

BRANŻA:	REWIZJA:	NR RYS.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	00	OP-PW-SAP-02