

**ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZECIWPOŻAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH**

Lp.	Nr wg. rysunków instalacji ochrony pożarowej	Lokalizacja	Ilość [szt.]	Wymiary [mm]
<b>POZIOM PIWNICY</b>				
1.	N5/P/ST/24	Kanał nawiewny N5 w stropie poziomym piwnicy / parteru niskiego	1	800x400
2.	W5/P/ST/22	Kanał wywiewny W5 w stropie poziomym piwnicy / parteru niskiego	1	800x400
3.	N3/P/ST/23	Kanał nawiewny N3 w stropie poziomym piwnicy / parteru niskiego	1	630x400
4.	N14/P/SC/21	Kanał wywiewny W14 w ścianie pomiędzy maszynownią, a komunikacją	1	200x250
5.	W14/P/SC/20	Kanał nawiewny N14 w ścianie pomiędzy maszynownią, a komunikacją	1	200x250
6.	N11/P/SC/40	Kanał czerpakowy dla centrali istniejącej NW.11 w ścianie pomiędzy komunikacją, a agregatorownią chłodniczą	1	250x350
7.	W14/P/SC/41	Kanał wyrzutowy dla centrali istniejącej NW.14 w ścianie pomiędzy komunikacją, a agregatorownią chłodniczą	1	550x300
8.	N14/P/SC/3	Kanał nawiewny N14 w ścianie pomiędzy agregatorownią chłodniczą, a archiwum 6M	1	500x300
9.	W14/P/SC/4	Kanał wywiewny W14 w ścianie pomiędzy agregatorownią chłodniczą, a archiwum 6M	1	500x300
10.	N14/P/SC/43	Kanał nawiewny N14 w ścianie pomiędzy komunikacją, a archiwum 6M	1	400x300
11.	W14/P/SC/42	Kanał wywiewny W14 w ścianie pomiędzy komunikacją, a archiwum 6M	1	400x300
<b>POZIOM PARTERU WYSOKIEGO</b>				
12.	N5/WP/SC/B	Kanał nawiewnym N5 w stropie poziomym parteru niskiego / parteru wysokiego	1	800x400
13.	N3/WP/SC/3	Kanał nawiewnym N3 w stropie poziomym parteru niskiego / parteru wysokiego	1	630x400
14.	W5/WP/SC/1	Kanał wywiewnym W5 w stropie poziomym parteru niskiego / parteru wysokiego	1	800x400
15.	W5a/WP/ST/20	Kanał wywiewny systemu przewietrzania W5 na wyjściu z szachtu	1	200x200
16.	W5a/WP/ST/19	Kanał wywiewny systemu przewietrzania W5 na kanale	1	200x200
17.	W12/WP/ST/21	Kanał wywiewny W12 na wyjściu z szachtu	1	200x250
18.	W5b/WP/ST/22	Kanał nawiewny N5 na wyjściu z szachtu	1	200x200
19.	W16/WP/SC/16	Kanał wywiewny W16, w ścianie pomiędzy magazynem zbiorów, a toaletą męską	1	Ø100
20.	W16/WP/SC/17	Kanał wywiewny W16, w ścianie pomiędzy magazynem zbiorów, a toaletą damską	1	Ø100
21.	W16/WP/ST/7	Kanał wywiewny W16 na wyjściu z szachtu	1	Ø125
22.	W12/WP/SC/8	Kanał wywiewny W12 na wyjściu z szachtu	1	Ø160
23.	W12/WP/SC/5	Kanał wywiewny W12, w ścianie pomiędzy magazynem zbiorów, a komunikacją	1	250x200
24.	N3/WP/SC/4	Kanał nawiewny N3, w ścianie pomiędzy magazynem zbiorów, a komunikacją	1	630x400
25.	W5a/WP/SC/13	Kanał wywiewny systemu przewietrzania W5 w ścianie pomiędzy magazynem 2A, a komunikacją	1	300x200
26.	W5a/WP/SC/14	Kanał wywiewny systemu przewietrzania W5 w ścianie pomiędzy magazynem zbiorów, a komunikacją	1	300x200
27.	W5/WP/SC/9	Kanał wywiewny W5 w ścianie pomiędzy magazynem 2A, a komunikacją	1	400x200
28.	W5/WP/SC/10	Kanał wywiewny W5 w ścianie pomiędzy magazynem zbiorów, a komunikacją	1	400x200
29.	N5/WP/SC/11	Kanał nawiewnym N5 w ścianie pomiędzy magazynem 2A, a komunikacją	1	400x200
30.	N5/WP/SC/12	Kanał nawiewny N5 w ścianie pomiędzy magazynem zbiorów, a komunikacją	1	400x200
<b>POZIOM ŚWIETLIKÓW</b>				
31.	N15/S/ST/6	Kanał nawiewny N15a w stropie poziomym II piętra i świetlików	1	250x200
32.	W15/S/ST/7	Kanał wywiewny N15a w stropie poziomym II piętra i świetlików	1	250x200

|