

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez Wykonawcę w zakresie spełniania wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego

I. Zasilacz UPS do montażu przystosowany do montażu w szafie rack o małej głębokości - 2 szt (np. APC SCL500RMI1UC)

1.	Moc wyjściowa	Nie mniejsza niż 400 W / 500VA	Spełnia / nie spełnia
2.	Napięcie wejściowe	230V	Spełnia / nie spełnia
3.	Typ akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)	Spełnia / nie spełnia
4.	Możliwość monitorowania parametrów poprzez sieć LAN		Spełnia / nie spełnia
5.	Oczekiwana żywotność akumulatora	Nie mniejsza niż 8 lat	Spełnia / nie spełnia
6.	Maksymalna głębokość	259mm	Spełnia / nie spełnia
7.	Możliwość montażu w szafie rack		Spełnia / nie spełnia
8.	Maksymalna wysokość w szafie	1U	Spełnia / nie spełnia
9.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące (wymagana przez Zamawiającego) Oferowany okres gwarancji -----m-ce	Spełnia / nie spełnia

II. Zasilacz UPS przystosowany do montażu w szafie rack - 1 szt (np. APC SMT2200RMI2UNC)

1.	Moc wyjściowa	Nie mniejsza niż 1.98kW / 2.2kVA	Spełnia / nie spełnia
2.	Napięcie wejściowe	230V	Spełnia / nie spełnia
3.	Typ akumulatora	Akumulator kwasowo- ołowiowy	Spełnia / nie spełnia
4.	Możliwość monitorowania parametrów poprzez sieć LAN		Spełnia / nie spełnia
5.	Oczekiwana żywotność akumulatora	Nie mniejsza niż 3 lata	Spełnia / nie spełnia
6.	Maksymalna głębokość	698mm	Spełnia / nie spełnia
7.	Możliwość montażu w szafie rack		Spełnia / nie spełnia
8.	Maksymalna wysokość w szafie	2U	Spełnia / nie spełnia
9.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące (wymagana przez Zamawiającego) Oferowany okres gwarancji -----m-ce	Spełnia / nie spełnia

podpis Wykonawcy