

**Zakres usług konserwacyjnych
instalacji wewnętrznej ciepłej wody i cyrkulacji**

I. Likwidacja przecieków

1. Usuwanie przecieków na poziomach i pionach
2. Usuwanie przecieków z połączeń rozłącznych na poziomach i pionach
3. Wymiana awaryjna zawór odcinających i czerpalnych
4. Wyłączanie awaryjne z zabezpieczeniem miejsca awarii
5. Wymian do 2,0m rur w przypadku korozji wraz odtworzeniem izolacji termicznej

II. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji

1. Wymiana zaworów na pionach i w punktach czerpalnych
2. Konserwacja zaworów podpionowych i czerpalnych oraz podejść przyłączeniowych
3. Wymiana zaworów odcinających w modułach wodomierzowych oraz wodomierzy
4. Czyszczenie filtrów z wymianą sitek
5. Konserwacja punktów pomiarowych z wymianą urządzeń pomiarowych
6. Wymiana uszkodzonych i skorodowanych podwiesi oraz mocowań ściennych
7. Płukanie instalacji
8. Konserwacja i odtwarzanie regulacji hydraulicznej cyrkulacji

III. Czynności dodatkowe

1. Roboty rozbiórkowe oraz odtwarzanie stanu pierwotnego miejsc prowadzenia robót konserwacyjnych i awaryjnych.