

**ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
SANITARNYCH
I ELEKTRYCZNYCH**
"PPRI-ZĘGRZE" Sp. z o.o.



ul. Jana Czochołwskiego 5
61-248 Poznań
tel./fax 61 878 95 25
ppri@zegrze.pl
www.pprizegrze.pl

PPRI-ZĘGRZE

KRS 0000047115 REGON 69052423



NIP 7620021364

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY WODY - GLIKOLU ZWX - 500/10

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura TS 70 °C
Najniższa dopuszczalna temperatura TS -20 °C
Ciśnienie próbne PT 14,3bar
Dyrektywa nr 2014/68/UE Art. 4 Ust.3

Pojemność V - 500 l
Masa - 160 kg
Rys nr ZWX-500/10
nr fabryczny

wersja malowana zewnętrznie:
system epoksyd i poliuretan
kategoria korozyjności
C3 (średnia)
wg. PN-EN ISO 12944-2



Dotyczy zapytania ofertowego
z dnia 25.07.2019r.
Nasz znak nr P/1224/2019-07-26

Z poważaniem

Dyrektor ds. Kontraktów

Stanisław Guźpiczak

